



функциональность обеспечивается модулем контроля потока внешняя проба FCST-A4-NA/D100



- Термодинамический принцип действия.
- Функциональность обеспечивается модулем контроля потока.
- Расширенный температурный диапазон
- Температура среды +10...120 °C
- Свободно выравниваемые датчики
- Устанавливается совместно с адаптером
- Ввинчиваемый переходник M18 x 1,5

Схема подключения



Принцип действия

Датчики контроля потока FCST работают на термодинамическом принципе.

За счет модульной концепции, они не требуют выравнивания в канале потока, и независимы от механического подключения. Модульная концепция упрощает установку и выравнивание датчика, что очень важно для контроля потока.

Адаптеры доступны со всеми стандартными промышленными размерами резьб. За счет этого систему адаптер-датчик можно подстроить под различные варианты применения. Модульная концепция делает систему устойчивой к высоким значениям давления.

Внешние пробы подключаются к сигнальным процессорным модулям FM с IO-Link. С помощью данного устройства вы можете непрерывно отслеживать скорость потока, температуру среды и диагностические данные. Прост в использовании таких функций, как Quick-Teach, диагностика, IO-Link передача значений процесса и параметров устройства.


Светодиодная цепочка из 10 светодиодов на передней панели отображает рабочий статус устройства.

| | |
|---|-----------------------------|
| Тип | FCST-A4-NA/D100 |
| Идент. № | 6870267 |
| Рабочий диапазон расхода воды (см/с) | 1...150см/с |
| Рабочий диапазон расхода масла (см/с) | 3...300см/с |
| Время готовности | тип. 8 с (2...15 с) |
| Время включения | тип. 2 с (1...13 с) |
| Температурный градиент | ≤ 250 К/мин |
| Температура среды | 10...120 °C |
| Класс защиты | IP68 |
| Материал датчика | нерж. сталь, AISI 316Ti |
| Уплотнение | FPM |
| Соединение | FEP кабель |
| Длина кабеля | 2 м |
| Поперечное сечение кабеля | 4x0.25мм ² |
| Устойчивость к давлению | 100 бар |
| Подключение к процессу | M18 x 1,5 внутренняя резьба |

**функциональность обеспечивается модулем контроля потока
внешняя проба
FCST-A4-NA/D100**

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Опция Адаптер, нерж. сталь, M18 x 1.5 на G1/4 FCA-FCST-G1/4-A4 Идент. № 6870290</p> | |
| | <p>Опция Адаптер, нерж. сталь, M18 x 1.5 на G1/2 FCA-FCST-G1/2-A4 Идент. № 6870291</p> | |
| | <p>Опция Адаптер, нерж. сталь, M18 x 1.5 на G1/2 FCA-FCST-G1/2-A4/L037 Идент. № 6870292</p> | |
| | <p>Опция Адаптер, нерж. сталь, M18 x 1.5 on N1/2 FCA-FCST-N1/2-A4 Идент. № 6870293</p> | |
| | <p>Опция Адаптер, нерж. сталь, M18 x 1.5 на G3/4 FCA-FCST-G3/4-A4 Идент. № 6870294</p> | |

**функциональность обеспечивается модулем контроля потока
внешняя проба
FCST-A4-NA/D100**



Опция
Модуль потока
FM-IM-3UP63X
Идент. № 7525100

Опция
Модуль потока
FM-IM-3UR38X
Идент. № 7525102

Опция
Модуль потока
FM-IM-2UPLi63X
Идент. № 7525104

Схема подключения




Схема подключения








Схема подключения




Опция
IO-Link мастер 1.1 со встроенным USB портом
USB-2-IOL-0002
Идент. № 6825482

Схема подключения



Опция
Соединение между модулями потока FM-IM и IO-Link масте-
ром
IOL-COM/3M
Идент. № 7525110

Схема подключения



функциональность обеспечивается модулем контроля потока

внешняя проба

FCST-A4-NA/D100

светодиодный индикатор

| Светодиод | Цвет | Статус | Описание |
|-----------|------|--------|---|
| | | | В зависимости от используемого модуля потока. |

Указания по монтажу

| | |
|----------------------|---|
| Монтажный адаптер | Свободно-направленные датчики потока устанавливаются с помощью адаптера FCA-FCST. Адаптер ввинчивается в Т-образный тройник или в приварную втулку с соответствующим уплотнением. При сборке адаптера с цилиндрической резьбой используйте уплотнитель, идущий в комплекте (например G1/4, G1/2, G3/4 и т.п.) Монтажные адаптеры с самоуплотняющейся NPT-резьбой поставляются без уплотнителя (например N1/2). Для уплотнения используйте ленту ФУМ или лен сантехнический Датчик фиксируется в адаптере с помощью накидной гайки, установленной между верхней частью корпуса и коническим седлом. |
| Монтажная позиция | Для того, чтобы минимизировать ошибки, связанные с нарушением потока, рекомендуется устанавливать датчик на расстоянии не менее 3-х - 5-ти d _i после изгиба, изменения в поперечном сечении, клапана и т.п. <ul style="list-style-type: none"> ■ В канале, не полностью заполненном средой, рекомендуется устанавливать датчик ниже уровня среды. ■ В случае образования твердых отложений, рекомендуется устанавливать датчик сбоку. Важно учитывать, что твердые отложения могут образовываться на кончике пробы, что может повлиять на результаты мониторинга. Таким образом, рекомендуется выбрать соответствующую периодичность сервисных интервалов и регулярно производить очистку датчика. ■ В случае вероятности образования в среде потока воздушных пузырьков, при монтаже датчика необходимо убедиться в их отсутствии в зоне кончика пробы. ■ Если датчик установлен на вертикальном отрезке трубопровода, рекомендуется устанавливать датчик на участке подъема среды. |
| Правильная установка | Чтобы получить весь потенциал производительности датчика, он должен быть правильно выравнен. В частности, при мониторинге среды с плохой теплопроводностью, таких как масла, жидкостей с высоким содержанием твердых веществ, абразивных сред и т.д., при воздействии быстрых изменений температуры (К / мин) и для устройств с аналоговым выходом. Правильная установка обеспечивается, при совпадении эффективное направление потока с направлением потока, обозначенным стрелкой на датчике. |