

**GZ 12.5A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Aksesoria, bezpiecznik, 12.5 A
Nr zam.	<a href="#">1460650000</a>
Typ	GZ 12.5A/F
GTIN (EAN)	4050118266627
Ilość	10 Szt.

**GZ 12.5A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	6,3 mm	Głębokość (cale)	0,248 inch
Masa netto	2,5 g	Szerokość	6,3 mm
Szerokość (cale)	0,248 inch	Wysokość	32 mm
Wysokość (cale)	1,26 inch		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Informacje ogólne**

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

**Wkładki bezpiecznikowe**

Barwny	Jasnoszary	Całka przedłukowa	500 A <sup>2</sup> s
Charakterystyka	topikowy	Moc wyjściowa (@ 1,5 In)	5,5 W
Optyczny wskaźnik pracy	Nie	Prąd	12,5 A
Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe	Wymiarowana zdolność wyłączeniowa	1,5 kA
spadek napięcia	140 mV	wkładka bezpiecznikowa	G-Si. 6,3 x 32

**dalsze dane techniczne**

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	wtykany
---------------------	--------------------	----------------	---------

**dane tworzywa**

Barwny	Jasnoszary
--------	------------

**dane znamionowe**

Napięcie znamionowe	500 V	Prąd znamionowy	12,5 A
---------------------	-------	-----------------	--------

**parametry systemu**

Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe
-----------	--------------------------

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dokumentacja użytkownika	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
--------------------------	-------------------------------------------------