

PRODUCT-DETAILS

XT4S 250 Ekip L SIG In=250A 4p F F

XT4S 250 Ekip L SIG In=250A 4p F F



Общая информация

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия | XT4S 250 Ekip L SIG In=250A 4p F F |
| Идентификационный номер изделия | 1SDA068510R1 |
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644024161 |
| Описание в каталоге | XT4S 250 Ekip L SIG In=250A 4p F F |
| Длинное описание | C.BREAKER TMAX XT4S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LSIG R 250 A |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 8015644024161 |
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85362090 |

Dimensions

| | |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 140 mm |
| Чистая высота изделия | 160 mm |
| Чистая толщина изделия | 82.5 mm |

Чистый вес изделия 2.939 kg

Container Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | 1 штука |
| Package Level 1 Width | 145 mm |
| Package Level 1 Height | 210 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 168 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 3.094 kg |
| Package Level 1 EAN | 8015644024161 |

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Additional Information

| | |
|---|--|
| Тип подключаемого автоматического выключателя | Power Distribution |
| Тип тока | AC |
| Коммутационная износостойкость | 120 циклов в час 8000 цикл |
| Механическая износостойкость | Nr. Operations 240 циклов в час Nr. Operations 25000 цикл |
| Количество полюсов | 4 |
| Время отключения | CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms |
| Заказать несколько | 1 штука |
| Основной тип изделия | SACE Tmax XT |
| Название изделия | Moulded Case Circuit Breaker |
| Тип изделия | CB |
| Номинальный ток (I_n) | 250 A |
| Номинальная частота (f) | 50 / 60 Hz |
| Номинальное напряжение (U_r) | 690 V |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp}) | 8 kV |
| Номинальное напряжение изоляции (U_i) | 1000 V |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 V AC |
| Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I_{cs}) | (220 В AC) 85 kA (230 В AC) 85 kA (240 В AC) 85 kA (380 В AC) 50 kA |

| | |
|--|--|
| | (415 В AC) 50 kA (440 В AC) 50 kA (500 В AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 В AC) 12 kA |
| Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu}) | (220 В AC) 85 kA (230 В AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 В AC) 50 kA (415 В AC) 50 kA (440 В AC) 50 kA (500 В AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 В AC) 12 kA |
| Номинальный непрерывный ток (I_u) | 250 A |
| Release | Ekip LSIG |
| Тип исполнения | EL |
| Short-Circuit Performance Level | S |
| Стандарты | IEC |
| Подтип | XT4 |
| Тип клеммного соединения | Стационарные автоматические выключатели |
| Версия | F |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--|------------------------------------|
| Технические данные | 1SDC210100D0205 1SDC210099D0205 |
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK106713A5529 |
| Экологическая информация | 1SDL000190R0001 |
| Сертификат GL | 1SDL000163R0095 |
| Инструкции и руководства | 1SDH000722R0001 1SDH000721R0506 |
| Сертификат LR | 1SDL000163R0100 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | LB-DT 17-21D |

Classifications

| | |
|--|--|
| ETIM 4 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 5 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 6 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 7 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Код классификации объекта | Q |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Силовые автоматические выключатели → Автоматические выключатели в литом корпусе → Tmax XT

